



Resposta 27/04/2022 11:05:34

Abaixo copio texto constante da especificação: 'A estrutura do teto deverá receber telhas sem emendas de chapa de aço galvanizada com resistência adequada para que permita o tráfego de pessoas sobre elas sem que haja deformações e amasse o material. A carga admissível no teto deverá ser de 100 kg/m². Abaixo da telha deverá ser usado preenchimento com material não propagante a chamas (a exemplo poliestireno expandido – EPS – ou, preferencialmente o polisocianurato – PIR) para isolamento térmico e acústico do teto." A empresa sugere "telha forro com chapa pré pintada branca com miolo em PIR 50 mm". O miolo sugerido pela empresa está de acordo com a especificação mas a telha forro não informa se a chapa pré pintada é de aço galvanizada como exige o Edital. Sendo assim, da forma sugerida não será possível aceitar.

Fechar