

Aquisição do Material de Refrigeração I – 2023 (ID-5) voltado à compra de peças para o sistema de climatização VRF de Campos dos Goytacazes					
2 - EVENTO DE RISCO					
NÃO ENTREGA PARCIAL ou TOTAL DOS MATERIAIS PRETENDIDOS					
3 - RISCO					
NÃO ADJUDICAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DOS MATERIAIS PRETENDIDOS					
3 - ANÁLISE DE RISCOS					
QUALITATIVA		GRAU DO RISCO	CONSEQUÊNCIA DO NÃO ATENDIMENTO	AÇÃO PREVENTIVA (indicação de uma ação alternativa a ser tomada para <i>diminuir o efeito da ocorrência do risco</i>)	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (definição de uma ação alternativa a ser tomada para corrigir o efeito da ocorrência do risco)
IMPACTO (correr o risco)	PROBABILIDADE DO EVENTO/RISCO				
3 - Alta (Irrecuperável) 2 - Média (Recuperável) 1 - Baixa (Insignificante)	3 - Alta (Muito Provável) 2 - Média (Provável) 1 - Baixa (Improvável)	ALTO (9 a 6) MÉDIO (4 a 3) BAIXO (2 a 1)			
2	3	ALTO	INTERRUPÇÃO parcial e/ou total da CLIMATIZAÇÃO em CAMPOS DOS GOYTACAZES	CONTATO COM FORNECEDORES, PARA EVITAR LICITAÇÃO DESERTA E/OU FORA DO PREÇO LIMITE	COMPRA DO MATERIAL NÃO ADJUDICADO POR COMPRA DIRETA, DISPENSA DE LICITAÇÃO OU SUPRIMENTO DE FUNDOS



JFRJSECC202300004A

